

ANEXO I (DECRETO N°: 1476/23)



MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA
PROVINCIA: Buenos Aires
LOCALIDAD: Carhué

OBRA: SALA TOMOGRAFO
RESPONSABLE: Secret. de Obras y Serv. Públicos
EXPEDIENTE N°:

PEDIDO DE COTIZACION N° 1

RUBRO: OBRA SALA TOMOGRAFO - MATERIALES ELECTRICOS

Cant.	Unid.	Descripción	Marca	Código
2	Unid.	Seccionador fusible NH T00 -160A -Imax.23kA	Siemens	3NP1133-1BB20
3	Unid.	Fusibles NH-T00-gG- 80A/120kA	Siemens	
1	Unid.	Interruptor compacto (*) In:63A Icu 36kA @415V- 4polos - tipo-3VM1163-4E	Siemens/Schneider	In: 63A,,li: 10xlnA
1	Unid.	Módulo prot. Diferencial (*) RCD-3VM9114-0R20-	Siemens/Schneider	RCD520 Tipo A (IΔn: 0,03...5A; Δt: INS; 0,06...3s)
1	Unid.	Seccionador fusible NH T00 -250A-Imax.32kA	Siemens	3NP1143-1BC22
1	Unid.	Fusibles NH-T000 -gG- 100A/120kA-	Siemens	
1	Unid.	Protector de sobretensión transitoria/ descargador CL tipo 1+2 para línea (IEC 61643-1)	Siemens	5SD7444-1
1	Unid.	Interruptor termo magnético tripolar 10Amp. Ic @4.5kA - curvaC	Siemens	In: 10 A 5SY6310-7
1	Unid.	Interruptor Automático (PIA) según IEC/EN 60898-1 Bipolar 6 Amp. lcn @4.5kA- curva C	Siemens	In: 6 A 5SL3206-7MB
1	Unid.	Fuentes Smart SITOP PSU300S	Siemens/Schneider	Salida: 24 V DC / 20 A 6EP1436-2BA10
1	Unid.	Relé supervisor de tensión SIRIUS 3UG4	Siemens	3UG4614-1BR20
2	Unid.	Relé de tiempo multifunción SIRIUS 3RP25	Siemens	13 funciones, 0.05s-100h, 1CO 3RP2505-1AW30
1	Unid.	Contactador SIRIUS Innovations Tamaño S2 (TORNILLO), (1NA+1NC integrados) - 80 A / 400 V 50Hz, 37 kW	Siemens	3RT2038-1NB30 c/Bobina 20-33 V AC/DC
1	Unid.	Contactos auxiliares para contactores SIRIUS -Montaje Lateral 2NA, Tamaños S0 a S3	Siemens	3RH2921-1DA20
2	Unid.	Contactador Auxiliar SIRIUS - 3RH2-con bobina 24Vdc.	Siemens	3RH2131-1BB40- Bobina 24 Vdc
1	Unid.	Relé de Acoplamiento Sirius compacto -serie 3RQ3 c/zócalo riel P/Din	Siemens o similar calidad	3RQ3018-1AB00- 24Vdc- salida de relé contacto inversor 3A
3	Unid.	Pulsador parada de emergencia. Hongo ROJO, con retención - c/giro para desenclavar completo con soporte y 2 contactos NC+caja amarilla con visera protectora y prensa cables	Siemens/Schneider	hongo Ø40 - metálico-con 2 contactos NC x unidad
1	Unid.	Pulsador cuerpo metálico tipo ras- color Rojo- completo con soporte y 2 contactos NC -para montaje en caja	Siemens/Schneider	p/Agujero ø22 – completo- con 2 contactos NC
1	Unid.	Pulsador cuerpo metálico tipo ras- color Verde-completo con soporte y 1 contactos NA-para montaje en caja	Siemens/Schneider	p/Agujero ø22 – completo- con 1 contacto NA
1	Unid.	Lámpara de señalización led Verde	Siemens/Schneider	Ø22- led Verde – 24Vdc
1	Unid.	Lámpara de señalización led Rojo	Siemens/Schneider	Ø22- led Verde – 24Vdc
1	Unid.	caja para botonera de mando con 3 orificios para pulsadores ø20 - IP65 (para contener los elementos ítem 18,19y20)	Siemens/Schneider	tipo SIRIUS 3SU
1	Unid.	Interruptor Automático (PIA) según IEC/EN 60898-1 Bipolar 10 Amp. lcn @4.5kA- curva C	Siemens/Schneider	In:10 A
10	Unid.	Interruptor diferencial bipolar 25a- 30ma -Ic ~6ka	Siemens/Schneider	25a-30ma
1	Unid.	Gabinetes Metálicos tipo estanco, IP55, Bajo normas IRAM/IEC, revestido con pintura epoxi resistente al exterior, debe constar con panel de fondo/ bandeja, removible y puerta de frente, abisagrado y cerradura reforzada	Genrod o similar calidad	Ancho/Alto/Prof. 600x750x225mm
1	Unid.			Ancho/Alto/Prof. 600x600x225mm2
1	Unid.			Ancho/Alto/Prof. 600x750x225mm

Lic. MARTIN M. GAVIO
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA



Lic. JAVIER ANDRES
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA



MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA
PROVINCIA: Buenos Aires
LOCALIDAD: Carhué

OBRA: SALA TOMOGRAFO
RESPONSABLE: Secret. de Obras y Serv. Públicos
EXPEDIENTE N°:

PEDIDO DE COTIZACION N° 1

RUBRO: OBRA SALA TOMOGRAFO - MATERIALES ELECTRICOS

Cant.	Unid.	Descripción	Marca	Código
90	m	Cable Subterráneo -Sintenax Valio-antillama- 3x35+16mm ² X Mts-Cod. prov: 20228606	Prysmian	90 metros 3x35+1x16mm ²
15	m	Cable Desnudo de Cu-1x 50mm ² - 19hilos X 1,85		15 metros 1x50mm ²
25	m	Cable Unipolar Flexible aislado PVC Vr/Am- 35mm ² - tipo Pirelli Prysmian		25 metros 1x35mm ²
1	Unid.	Jabalina Lisa 3m x3/4" de Cu Para Puesta A Tierra- tipo Copperweld + 2 Morsetos Toma cable	Normalizada Iram-Genrod	JAB -Cu-3/4"
1	Unid.	Seccionador fusible NH T1 -400A	Siemens	3NP1153-1DA10
3	Unid.	Fusibles NH-T1 -gG- 200A/120kA-500V	Siemens	
1	Unid.	Seccionador fusible NH T1 -250A	Siemens	3NP1143-1DA20
3	Unid.	fusibles NH-T1 -gG- 160A/120kA-500V	Siemens	
	m	Cable Subterráneo -Sintenax Valio-antillama- de cobre- 3x70+1x35mm ² X Mts-Cod. prov: 20228606	Prysmian	70 metros 3x70+35mm ²
1	Unid.	Gabinetes Metálicos tipo estanco, IP55, Bajo normas IRAM/IEC. revestido con pintura epoxi resistente al exterior, debe constar con panel de fondo/ bandeja, removible y puerta de frente, abisagrado y cerradura reforzada	Genrod o similar calidad	Ancho/Alto/Prof. 600x750x225mm
4	Unid.	Bandeja Escalera 150mm Ala 64mm 16 Galvanizado - tipo Samet	Samet o similar calidad	150x 64 mm-largo3m
6	Unid.	Mensula pared para bandeja porta cables150mm		150mm
50	Unid.	kit de p/ Bandejas, bulonería		Bolsa x 50 unidades
30	m	Cable flexible unipolar 1x1,5mm ² -normalizado - color negro	Buena calidad	1x1,5mm ² - negro
20	Unid.	Terminarles de Cu estañado - 70mm ² -ojal 1/2"	Buena calidad	T-Cu-70mm ² - ojal 1/2"
15	Unid.	Terminarles de Cu estañado - 35mm ² - ojal 1/2"	Buena calidad	T-Cu-35mm ² - ojal 1/2"
6	Unid.	Terminarles de Cu estañado- 16mm ² ojal de 3/8"	Buena calidad	T-Cu-16mm ² - ojal 3/8"
	m	Termocontraible 15mm x metro	Buena calidad	tc 15mm-2m
	m	Termocontraible 25mm x metro	Buena calidad	tc-25mm- 2m
2	Unid.	cinta aisladora PVC -	4 M	cinta aisladora PVC
2	Unid.	Riel Din 35mm - simetrico x 1m	Buena calidad	
8	Unid.	Bornes de paso para cable de 35/50 - tipo BPN	Zoloda	BPN-35
3	Unid.	Bornes de paso para cable de tierra 35/50 - Vr/Am tipo BLSKN-35	Zoloda	BLSKN-35
2	Unid.	Tapa de Borne35/50	Zoloda	TP-BPN
30	Unid.	borne de Paso 2,5/4	Zoloda	BPN-2,5
3	Unid.	Extremos para Bornes tipo EKN1	Zoloda	EKN
2	Unid.	Rele miniatura RXM2ababd- 12a -bobina 24VDC- c/led	Schneider	
2	Unid.	zocalo rele RXM2-4	Schneider	
3	Unid.	Prensacables de poliamida PG42	Sybyd	
1	Unid.	Cable canal de poliamida ,perforado de 30x30mm	Hoyos o simil	
3	Unid.	plafon Panel led redondo de aplicar - 6w- luz calida- 220v		6W- ø110x espesor 2,5cm
10	m	cable subterraneo sintenax comando -cuerda de cobre clase 5 flexible aislacion PVC antillama - seccion, 10x1,5mm ²	Prysmian	
15	m	cable subterraneo sintenax comando -cuerda de cobre clase 5 flexible aislacion PVC antillama - seccion, 7x1,5mm ²	Prysmian	

(*) Conjunto de dos Elementos (Interruptor +D. Diferencial)

(**) La marca sugerida de los Elementos Electricos es: SIEMENS o las siguientes según orden; 1- Schneider/ 2-ABB/ 3-Gelectric.

La marca Sugenda para los cables es: Prysmian se aceptaran caso contrario marcas con certificación IRAM previa consulta Técnica

Lic. MARTIN M. GAVIO
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA



Lic. JAVIER ANDRES
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA